



Sprue Safety Products Ltd.

Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry CV4 7EZ UK

sprue
safety products

Tel +44 (0)2476 323232

Fax +44 (0)2476 693610

Email info@sprue.com

Web www.sprue.com

Prestatieverklaring

Overeenkomstig de bouwproductenverordening (EU) Nr. 305/2011

Sprue- WST-630

1. Productserie:

FireAngel WST-630
AngelEye WST-AE630-FR

2. Toepassing:

Thermoptek optische rookmelder met optionele draadloze onderlinge verbinding, voor gebruik in gebouwen met een woonfunctie.

3. Naam, geregistreeerde handelsnaam en adres van de producent:

Sprue Safety Products Ltd
Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry
CV4 7EZ
Groot-Brittannië

4. Prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct overeenkomstig de geharmoniseerde norm:

EN 14604:2005

Gecertificeerd door: LPCB, BRE Global Ltd, Watford, WD25 9XX, UK

De certificeringsinstantie heeft typeonderzoek uitgevoerd en de initiële inspectie van de productiefaciliteiten en van de productiecontrolesystemen in de fabriek met continue controle, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrolesystemen in de fabriek en heeft het EG-conformiteitscertificaat afgegeven.

Conformiteitscertificaat:

0832-CPR-F1206 (WST-630-xx)
0832-CPR-F1207 (WST-AE630-FR)

Aanvullende certificeringen:

NVT

5. Systemen of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestaties van het bouwproduct zoals bedoeld in bijlage V

System 1

Products That
Save Lives

A SPRUE AEGIS plc company

BRK
DICON™
FireAngel®
First Alert®

Registered Office Bridge House, 4
Borough High Street, London SE1 9QR

Registered No 3641019

VAT No GB 765 3419 14

Sprue Safety Products Ltd.

Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry CV4 7EZ UK



Tel +44 (0)2476 323232

Fax +44 (0)2476 693610

Email info@sprue.com

Web www.sprue.com

6. Aangegeven prestaties

Alle vereisten inclusief essentiële kenmerken en bijbehorende prestaties voor het gebruiksdoel of -doelen zoals beschreven in punt 2 en overeenkomstig de essentiële kenmerken zoals opgesomd in de onderstaande tabel (punt 7).

7. De prestaties van de producten zoals geïdentificeerd in de punten 1 en 2 komen overeen met de aangegeven prestaties in punt 6.

Omschrijving	EN14604:2005 clause	Prestaties
Individuele alarminindicator, kalibratiemethode, normale voedingsbron, vereisten voor elektrische veiligheid, routinetestsysteem, rookmeldersignalen, indicator voor verwijderde batterij, batterijaansluitingen, batterijcapaciteit	4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.15	GOEDGEKEURD
Beveiliging tegen het indringen van vreemde voorwerpen	4.16	GOEDGEKEURD
Aanvullende vereisten voor software-gecontroleerde rookmelders	4.17	GOEDGEKEURD
Markering en gegevens	4.19	GOEDGEKEURD
Herhaalbaarheid, richtingsafhankelijkheid, vooraf ingestelde gevoeligheid, luchtverplaatsing.	5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6	GOEDGEKEURD
Droge hitte, kou (operationeel), warmte bij vochtige lucht, zwaveldioxide, corrosie, impact, trillingen (operationeel), trillingen (langdurig)	5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13	GOEDGEKEURD
Elektrostatische ontlading, uitgestraalde elektromagnetische velden	5.14b, 5.14c	GOEDGEKEURD
Brandgevoeligheid	5.15	GOEDGEKEURD
Waarschuwing storing batterij, geluidsproductie, duurzaamheid van de sensor, mogelijkheid voor uitschakelen alarmsignaal (optioneel), variatie in voedingsspanning	5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21	GOEDGEKEURD
Elektrische veiligheid	5.24	GOEDGEKEURD
Kampeervoertuigen	Bijlage L	GOEDGEKEURD

Ondertekend voor en namens de distributeur door

.....
Ian Ballinger
Certification Manager
Coventry November 2015

Documentref. – SADOPWST-630-01 RevB

Products That
Save Lives

A SPRUE AEGIS plc company

BRK
DICON™
FireAngel®
First Alert®

Registered Office Bridge House, 4
Borough High Street, London SE1 9QR

Registered No 3641019

VAT No GB 765 3419 14